

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

מחוז המרכז  
 לשכת הבריאות - נפת רמלה

STATE OF ISRAEL  
 MINISTRY OF HEALTH  
 RAMLA SUB-DISTRICT

دولة اسرائيل  
 وزارة الصحة  
 دائرة الصحة قضاء الرملة  
 מחלקת בריאות הסביבה

טל: 08-9181220 פקס: 08-9181239

לכבוד  
 מר עדי שטיינברג  
 מנכ"ל תאגיד המים ת.מ.ר. רמלה בדוא"ל  
 ח' 10 תמוז תשע"א  
 מספרנו: 210-11

אדון נכבד,

**הנדון: ד"ח איכות מים תלת חודשי לחודשים אפריל - יוני 2011 "עירית רמלה"**  
 סימוכין: מכתבנו מס' 143-11 מיום 04/05/2011.

1. בהתאם לתיקון מס' 75 לפקודת העיריות התס"א 2001 (פרק שנים עשר – זכויותיה וחובותיה של עירייה סימן ב' – חובותיה של עיריה - 238 - מפעלי מים - חובת דיווח על איכות המים). היננו מתכבדים להגיש לעיונכם את ד"חות המסכמים את עמידתכם ביעדי ביצוע דיגום המים, לתקופה 01/04/2011-30/06/2011 לצורך פרסומם בעיתונות ובעמצאי המדיה המקומיים.

**2. סיכום תלת חודשי (בדיקות בקטריאליות) חודשים אפריל - יוני 2011**

שם הרשות המקומית: עירית "רמלה" שם תאגיד המים: תאגיד המים ת.מ.ר. רמלה  
 מאריך: 01/04/2011 עד לתאריך: 30/06/2011.

שם היישוב	קבוצת הבדיקה	סוג נקודת הדיגום	מספר דגימות מתוכננות	מספר דגימות שבוצעו בפועל	שעור הביצוע	מספר דגימות ותקינות	שעור הבדיקות התקינות	מספר הדגימות החרیגות	שעור הדגימות החריגות
רמלה	שגרתית	רשת	70.0	70.0	100%	70.0	100%	0.0	0%
רמלה	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	13.0	11.0	85%	11.0	100%	0.0	0%
רמלה	שגרתית	כניסה ממקור מקורות	22.0	19.0	86%	19.0	100%	0.0	0%
סה"כ דגימות לרשות:			105.0	100.0	95%	100.0	100%	0.0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח:			105.0	100.0	95%	100.0	100%	0.0	0%

- שעור הדיגום הבקטריאלי בתחום תאגיד המים ת.מ.ר. המתבצע על ידי מר ניסן אליהו ומר יצחק חקק – פחזי מחלקת תברואה ורישוי עסקים בעיריית רמלה, עומד על 95.0%.
- בתקופה הנסקרת לא התגלו חריגות בבדיקות שנערכו.

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

מחוז המרכז  
 לשכת הבריאות - נפת רמלה

STATE OF ISRAEL  
 MINISTRY OF HEALTH  
 RAMLA SUB-DISTRICT

טל: 08-9181220 פקס: 08-9181239

دولة اسرائيل  
 وزارة الصحة  
 دائرة الصحة قضاء الرملة  
 מחלקת בריאות הסביבה

3. סיכום תלת חודשי (בדיקות כימיות) חודשים אפריל - יוני 2011,

שם הרשות המקומית: עיריית "רמלה" שם תאגיד המים: תאגיד המים ת.מ.ר. רמלה  
 מאריך: 01/04/2011 עד לתאריך: 30/06/2011.

שם היישוב	קבוצת הבדיקה	סוג נקודת הדיגום	מספר דגימות מתוכננות	מספר דגימות שבוצעו בפועל	שעור הביצוע	ספר דגימות חריגות	שעור החריגות
רמלה	רשת מי F-	רשת	2.0	2.0	100%	0.0	0%
רמלה	מי רשת- מתכות	רשת	3.0	3.0	100%	0.0	0%
רמלה	מי רשת - עכירות	רשת	3.0	3.0	100%	0.0	0%
רמלה	רשת מי F-	כניסה ממקור פרטי	1.0	1.0	100%	0.0	0%
רמלה	מי רשת- מתכות	כניסה ממקור פרטי	1.0	1.0	100%	0.0	0%
רמלה	מי רשת - עכירות	כניסה ממקור פרטי	1.0	1.0	100%	0.0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח: 11.0							

- שעור הדיגום הכימי בתחום תאגיד המים ת.מ.ר. המתבצע על ידי מר ניסן אליהו ומר יצחק חקק - מפקחי מחלקת תברואה ורישוי עסקים בעיריית רמלה, עומד על 100.0%.
- בתקופה הנסקרת, לא התגלו חריגות בערכי העכירות המתכות והפלואור.

בכבוד רב

הפ"ח

הכט חיה

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתיקים:

- מר יואל לביא - ראש העיר, רמלה.
- גב' שרון אטנר - מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ומדור רישוי עסקים, עיריית "רמלה". בדואל
- ד"ר זהר מור - רופא נפתי, כאן. בדואל
- גב' אתי בורלא - מהנדסת מחוזית לבריה"ס בדואל
- מר חנן עדן - מפקח לבריה"ס, כאן.