

יום שני כ"ח ניסן תשע"ג
08 אפריל 2013
מספרנו: 3599 (071-13)

לכבוד
מר עדי שטרנברג
מנכ"ל תאגיד המים "תמר" רמלה
בדוא"ל.

אדון נכבד,

הנדון: דו"ח איכות מים לחודשים ינואר - מרץ 2013, "עיריית רמלה"

1. בהתאם לתיקון מס' 75 לפקודת העיריות (פרק שנים עשר – זכויותיה וחובותיה של עירייה סימן ב' – חובותיה של עירייה - 238 - מפעלי מים - חובת דיווח על איכות המים), הננו מתכבדים להגיש לעיונכם את הדו"חות הרבעוניים לצורך הפרסום בעיתונות ובאמצעי המדיה המקומיים.

2. סיכום תלת חודשי בדיקות בקטריאליות:

תקופת הדיווח מתאריך: 01/01/2013 עד לתאריך: 31/03/2013

**מדינת ישראל
משרד הבריאות**

ריכוז נתונים כללי לפי סוג נקודה

תאריך 08/04/2013
דף 18

מתאריך 01/01/2013 עד תאריך 31/03/2013

						רמלה		רשות	
אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0%	63	100.0%	63	63	רשת	שגרתית	רמלה
0.0 %	0	100.0%	11	100.0%	11	11	מאגר/בריכה יציאה	שגרתית	רמלה
0.0 %	0	100.0%	21	100.0%	21	21	כניסה ממקור מקורות	שגרתית	רמלה
0.0 %	0	100.0%	95	100.0%	95	95	סה"כ דגימות		

שיעור הדיגום הבקטריאלי בתחום ספק המים עיריית רמלה תקין ועומד על 100.0%.
בתקופה הנסקרת לא התגלו חריגות בבדיקות שנערכו.



3. סיכום תלת חודשי בדיקות כימיות:

תקופת הדיווח מתאריך: 01/01/2013 עד לתאריך: 31/03/2013

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים כללי

תאריך: 08/04/2013

דף: 8

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 31/03/2013

רשות: רמלה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכננות	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
83.3 %	5	100.0 %	6	6	רשת	מי רשת - F	רמלה
0.0 %	0	100.0 %	3	3	רשת	מי רשת - מתכות	רמלה
0.0 %	0	100.0 %	14	14	רשת	מי רשת - עכירות	רמלה
100.0 %	1	100.0 %	1	1	מאגר/בריכה יציאה	מי רשת - F	רמלה
0.0 %	0	100.0 %	1	1	מאגר/בריכה יציאה	מי רשת - מתכות	רמלה
0.0 %	0	100.0 %	3	3	מאגר/בריכה יציאה	מי רשת - עכירות	רמלה
50.0 %	2	80.0 %	4	5	כניסה ממקור מקורות	מי רשת - F	רמלה
0.0 %	0	75.0 %	3	4	כניסה ממקור מקורות	מי רשת - מתכות	רמלה
0.0 %	0	87.5 %	7	8	כניסה ממקור מקורות	מי רשת - עכירות	רמלה
19.0 %	8	93.3 %	42	45	סה"כ דגימות לרשות:		

במהלך התקופה הנסקרת, נערכו 42 דגימות, מתוך 45 דגימות שנקבעו בתכנית הדיגום, שיעור הדיגום הכימי עומד על 93.3%

- בתקופה הנסקרת התקבלו 8 חריגות בדיגום לפלאור, שיעור הדגימות החריגות בדו"ח 19%.

בכבוד רב

הכ"ח

הכ"ח

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

