



ת.מ.ר תאגיד חים רמלה בע"מ

דו"ח איכות המים לחודשים אפריל – יוני 2014

על פי חוק לתיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א – 2001) תיקון סעיף 238, הרינו מתכבדים להמציא לתושבי העיר רמלה דיווח רבעוני על איכות המים

בדיקות בקטריאליות

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
שגרתית	רשת	66	66	65	98.5%	1	1.5%
שגרתית	מאגר / בריכה יציאה	13	12	12	100%	0	0%
שגרתית	כניסה ממקור מקורות	19	19	19	100%	0	0%
סה"כ דגימות		98	97	96	99.9%	1	1.0%

• שיעור הדיגום בתקופה הנסקרת הינו תקין בהתאם לתקנות.

בדיקות כימיות

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
טרי הלומתנים	רשת	15	10	10	100%	0	0%
בדיקה למתכות	רשת	14	0	0	0%	0	0%
מי רשת F-	רשת	4	0	0	0%	0	0%
טרי הלומתנים	מאגר/ בריכה יציאה	1	1	1	100%	0	0%
טרי הלומתנים	כניסה ממקור מקורות	5	3	3	100%	0	0%
בדיקה למתכות	כניסה ממקור מקורות	1	1	1	100%	0	0%
מי רשת F-	כניסה ממקור מקורות	3	2	2	100%	0	0%
סה"כ דגימות		30	17	17	100%	0	0%

• שיעור הדיגום בתקופה הנסקרת הינו תקין בהתאם לתקנות.

• הוספת פולאור (F) לרשת הינה באחריות חברת מקורות.

שעות קבלת קהל בימים:
א' - ה' 8:00 - 14:00
בנוסף בימים:
א' - ג' 16:00 - 18:00

מרכז שירות לקוחות:
רח' סוקולוב 21
רמלה (קומה שנייה)
פקס: 08-9233520

לשירותך חוקד לבירורים,
תשלומים ודיווח על תקלות

1-800-800-151
1-800-800-559

תשלומים באמצעות האינטרנט: www.tamarwater.co.il
תשלום בכרטיס אשראי: 1-800-800-559

שיחת חינם